

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00134

Серия ВУ № **0028176**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а. Аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, тел. +375 17 399-92-85, +375 17 374-18-81, адрес электронной почты: rcee@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАТ-СТРОЙ», зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190345927, место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Мичурина, 3, пом. 17, каб. 8, телефон: + 375 17 276-76-45, адрес электронной почты: izomat@izomat.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАТ-СТРОЙ», место нахождения: Республика Беларусь, 220021, г. Минск, ул. Мичурина, 3, пом. 17, каб. 8, место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 223062, Минская область, Минский район, Луговослободской с/с, п. Привольный, ул. Мира, 49.

**ПРОДУКЦИЯ** Вертикальные и горизонтальные воздуховоды системы противодымной защиты, из оцинкованной стали, с толщиной стенки не менее 1 мм (соединение элементов воздуховода фланцевое), прямоугольного сечения с огнезащитной системой «ПТК-Вент-5», ТУ ВУ 690708312.006-2021 «Воздуховод системы противодымной защиты с огнезащитной системой «ПТК-Вент-5» (элементы конструкции воздуховода согласно приложению 1 на бланке серии ВУ № 0013140), серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 7306307209.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 12.08.2021;

протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, № 04-52/1110П от 10.09.2021, №04-52/1272П от 12.10.2021.

Схема сертификации: 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Описание технических решений от 11.08.2021 № 181/1. Монтаж в соответствии с ТК-690708312-001-2021 от 07.07.2021 с изм. 7 «Технологическая карта на устройство воздуховода системы противодымной защиты с огнезащитной системой «ПТК-Вент-5». Предел огнестойкости EI 60 при температуре перемещаемой среды, равной 600 °С.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.11.2021 ПО 23.11.2026 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпяжжина Дарья Борисовна

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01, ТР043 033.01 00134** от 24.11.2021  
Листов 1 Лист 1

№ п/п	Элементы конструкции воздуховода системы противодымной защиты из оцинкованной стали с огнезащитной системой «ПТК-Вент-5»
1	Сборные элементы воздуховода прямоугольного сечения, СТБ 1915-2020 «Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия», материал воздуховода – сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 1,0 мм
2	Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», ТУ ВУ 691930249.029-2021 «Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», производства Общества с ограниченной ответственностью «НПП Брандтрейд», Республика Беларусь, расход 3,47 кг/м <sup>2</sup>
3	Материал базальтовый прошивной огнезащитный рулонный, в односторонней обкладке фольгой алюминиевой МБПВР-5-Ф1, ТУ У В.2.7-23.9-00292818-002:2015 «Материал базальтовый прошивной огнезащитный рулонный», производства Общества с ограниченной ответственностью ПКП «Черновицкий завод теплоизоляционных изделий», Украина, плотность 140 кг/м <sup>3</sup> , толщина 5 мм
4	Лента алюминиевая клейкая «STARTUL», производства «SkipFire Limited», Республика Кипр, страна происхождения Китайская Народная Республика, ширина 50 мм

Всего в таблице 4 (четыре) позиции

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпрямкина Дарья Борисовна

