

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00312



Серия ВУ № 0031334

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации от 24.07.2009 № ВУ/112 033.01, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, тел. +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcse@mchs.gov.by.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Зенит-Нова» (ООО «Зенит-Нова»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 193527441, место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2а, пом. 31, телефон: +375 17 221 21 12, адрес электронной почты: info@zenitnova.by.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Зенит-Нова» (ООО «Зенит-Нова»), место нахождения: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2а, пом. 31; место осуществления деятельности по изготовлению продукции: Республика Беларусь, 220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2.

ПРОДУКЦИЯ Вертикальные и горизонтальные воздуховоды огнестойкие для систем противодымной вентиляции «ЗЕНИТ», прямоугольного сечения, ТУ ВУ 193527441.002-2022 «Воздуховоды огнестойкие для систем противодымной вентиляции «ЗЕНИТ» с изменением от 29.06.2023 № 1 (элементы конструкции огнестойкого воздуховода согласно приложению № 1 на бланке серии ВУ № 0025278), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7306307209.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

отчета о проверке производства от 30.09.2022, составленного экспертами-аудиторами Мурзичем Олегом Геннадьевичем, Выпряжкиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01; протоколов испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 15.05.2023 №№ 04-52/435П, 04-52/436П. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Примененный стандарт – СТБ 11.03.01-2009 «Система стандартов пожарной безопасности. Воздуховоды. Метод испытания на огнестойкость» (раздел 4). Монтаж в соответствии с ТР-193527441.002-2022 «Технологический регламент на устройство воздуховода для систем противодымной вентиляции «ЗЕНИТ». Предел огнестойкости EI 60 при температуре перемещаемой среды, равной 600 °С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2023 ПО 29.06.2028 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпряжкина Дарья Борисовна

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00312 от 30.06.2023

Листов 1

Лист 1

Таблица 1

№ п/п	Элементы конструкции воздуховода огнестойкого для систем противодымной вентиляции «ЗЕНИТ»
1	Сборные элементы воздуховода прямоугольного сечения, СТБ 1915-2020 «Воздуховоды металлические вентиляционные. Технические условия», материал воздуховода – сталь оцинкованная листовая толщиной не менее 1,0 мм, соединение элементов воздуховода фланцевое
2	Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», ТУ ВУ 691930249.029-2021 «Клей термостойкий силикатный «КМД-О-ТС М», производства Общества с ограниченной ответственностью «НПП Брандтрейд», Республика Беларусь, расход 3,47 кг/м ²
3	Материал базальтовый прошивной рулонный, в односторонней обкладке фольгой алюминиевой «ПТК-ВЕНТ-МБОР-10Ф», ТУ ВУ 690708312.008-2022 «Материалы базальтовые «ПТК-ВЕНТ-МБОР», производства Общества с ограниченной ответственностью «БЛОК», Российская Федерация, плотность не менее 70 кг/м ³ , толщина 10 мм
Всего в таблице 3 (три) позиции	

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Выпрямкина Дарья Борисовна