



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00418

Серия ВУ № 0031446

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, Учреждение «Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятельности» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01 от 24.07.2009, место нахождения: Республика Беларусь, 220088, г. Минск, ул. Захарова, 73а, телефоны +375 17 399 92 85, +375 17 374 18 81, адрес электронной почты: rcse@mchs.gov.by.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-ЗАЩИТА» (ООО «ПТК-ЗАЩИТА»), зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 690708312, место нахождения: 223025, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Новое Поле, переулок 2-й Лесной, д. 1, ком. 13; место осуществления деятельности: 220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, д. 43, телефон: +375 17 283 22 45, адрес электронной почты: info@ptk-zaschita.by.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-ЗАЩИТА» (ООО «ПТК-ЗАЩИТА»), место нахождения: 223025, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, д. Новое Поле, пер. 2-й Лесной, д. 1, ком. 13; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 223022, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Хатежинский с/с, д. Васьковщина, складское помещение № Е32.

**ПРОДУКЦИЯ** Узлы пересечения противопожарных преград «Транзит КП 1», «Транзит КП 4» кабельными изделиями. Состав и характеристики узлов пересечения противопожарных преград в соответствии с Приложением № 1 к сертификату соответствия (бланки серии ВУ №№ 0026171, 0026172). ТУ ВУ 690708312.011-2023 «Узлы пересечения противопожарных преград «Транзит». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8484100009

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

отчета о проверке производства от 18.04.2025, составленного экспертами-аудиторами Мельниковой Мариной Сергеевной, Выпрядкиной Дарьей Борисовной, органа по сертификации продукции на соответствие требованиям пожарной безопасности, аттестат аккредитации № ВУ/112 033.01;

протокола испытаний Испытательного центра учреждения «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042, от 01.04.2025 № 04-52/387П.

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:**

Примененный стандарт – СТБ EN 1366-3-2009 «Испытания на огнестойкость технического оборудования в зданиях. Часть 3. Проходки». Устройство узлов пересечения противопожарных преград в соответствии с технологической картой на монтаж узлов пересечения противопожарных преград «Транзит» ТК 690708312-003-2023 от 04.01.2023 с изменением № 3 от 16.04.2025.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ** с 21.04.2025 по 20.04.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

Приложение № 1

к сертификату соответствия № **ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00418** от **21.04.2025**

Листов 2 Лист 1

Таблица

| № п/п | Наименование узла пересечения, состав, предел огнестойкости   | Характеристики  |
|-------|---|---|
| 1     | <p>Узел пересечения противопожарной преграды кабельными изделиями «Транзит КП 1»:<br/>                     противопожарный герметик «ПроМастик» (ТУ ВУ 692218628.001-2023), изготовитель – ООО «ПроСилант» (Республика Беларусь).</p> <p>Предел огнестойкости - EI 45 при глубине заделки не менее 100 мм.</p>  | <p>Узел пересечения противопожарных преград кабельными изделиями:<br/>                     для кабелей диаметром до 21 мм.<br/>                     Размеры проходок – диаметром от 14 мм до 60 мм включительно.<br/>                     Противопожарные преграды:<br/>                     гибкая стена (стандартная опорная конструкция из гипсовых плит) толщиной не менее 100 мм;<br/>                     жесткая стена толщиной не менее 100 мм.<br/>                     Заполнение проходки - противопожарный герметик «ПроМастик» на всю глубину проходки.</p>  |
| 2     | <p>Узел пересечения противопожарной преграды кабельными изделиями «Транзит КП 4»:<br/>                     1) плита огнестойкая «ОСП-150» (окрашена специальным водно-дисперсионным составом, с одной стороны), плотность не менее 130 кг/м<sup>3</sup> (ТУ ВУ 692218628.003-2024), изготовитель ООО «ПроСилант» (Республика Беларусь);<br/>                     2) сетка терморасширяющаяся «Стабитерм-ПТК» (ТУ ВУ 690708312.012-2023), изготовитель - ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Российская Федерация) по заказу ООО «ПТК-ЗАЩИТА» (Республика Беларусь);<br/>                     3) противопожарный герметик «ПроМастик» (ТУ ВУ 692218628.001-2023), изготовитель – ООО «ПроСилант» (Республика Беларусь).</p> <p>Предел огнестойкости - EI 45 при глубине заделки не менее 100 мм.</p> | <p>Узел пересечения противопожарных преград кабельными изделиями:<br/>                     для кабелей диаметром до 80 мм;<br/>                     для проводов диаметром до 24 мм;<br/>                     для телекоммуникационных кабелей диаметром до 21 мм в связке диаметром до 100 мм;<br/>                     для медных труб диаметром до 16 мм;<br/>                     для стальных труб диаметром до 16 мм;<br/>                     для пластмассовых кабелепроводов диаметром до 16 мм, диаметром 20 и 25 мм.<br/>                     Размеры проходок: до 1200x1200 мм включительно.<br/>                     Противопожарные преграды:<br/>                     гибкая стена (стандартная опорная конструкция из гипсовых плит) толщиной не менее 100 мм;<br/>                     жесткая стена толщиной не менее 100 мм.<br/>                     Коммуникации оборачиваются сеткой терморасширяющейся «Стабитерм-ПТК» на длину 500 мм в один слой с каждой стороны от преграды и заходит внутрь преграды на 10-15 мм с каждой стороны.<br/>                     Заполнение проходки - плита огнестойкая «ОСП-150» и противопожарный герметик «ПроМастик» на всю глубину проходки.<br/>                     Максимальное количество кабельных изделий в объеме кабельной проходки не ограничено.<br/>                     Кабели и коммуникации в проходке могут располагаться на кабельных поддонах, лестницах.</p> |

Руководитель (уполномоченное лицо)  
органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

Серия ВУ № **0026171**

Приложение № 1

к сертификату соответствия № ЕАЭС ВУ/112 02.01. ТР043 033.01 00418 от 21.04.2025

Листов 2

Лист 2

Продолжение таблицы

| № п/п | Наименование узла пересечения, состав, предел огнестойкости   | Характеристики  |
|-------|---|---|
| 3     | <p>Узел пересечения противопожарной преграды кабельными изделиями «Транзит КП 4» в стальных трубах (гильзах):</p> <p>1) плита огнестойкая «ОСП-150» (окрашена специальным водно-дисперсионным составом, с одной стороны), плотность не менее 130 кг/м<sup>3</sup> (ТУ ВУ 692218628.003-2024), изготовитель ООО «ПроСилант» (Республика Беларусь);</p> <p>2) сетка терморасширяющаяся «Стабитерм-ПТК» (ТУ ВУ 690708312.012-2023), изготовитель - ООО НПФ «Лаборатория огнезащиты» (Российская Федерация) по заказу ООО «ПТК-ЗАЩИТА» (Республика Беларусь);</p> <p>3) противопожарный герметик «ПроМастик» (ТУ ВУ 692218628.001-2023), изготовитель – ООО «ПроСилант» (Республика Беларусь).</p> <p>Предел огнестойкости - EI 45 при глубине заделки не менее 100 мм.</p> | <p>Узел пересечения противопожарных преград кабельными изделиями:</p> <p>для кабелей диаметром до 50 мм;</p> <p>для телекоммуникационных кабелей диаметром до 21 мм в связке диаметром до 100 мм.</p> <p>Диаметр труб (гильз) от 35 мм с толщиной стенки от 2,8 мм до 150 мм с толщиной стенки от 4,4 мм. Материал труб (гильз) – сталь.</p> <p>Противопожарные преграды:</p> <p>гибкая стена (стандартная опорная конструкция из гипсовых плит) толщиной не менее 100 мм;</p> <p>жесткая стена толщиной не менее 100 мм.</p> <p>Коммуникации оборачиваются сеткой терморасширяющейся «Стабитерм-ПТК» на длину 500 мм в один слой с каждой стороны от преграды и заходит внутрь преграды на 10-15 мм с каждой стороны.</p> <p>Исполнение проходки:</p> <p>1) при совпадении размера стальной трубы (гильзы) с проемом в противопожарной преграде - плита огнестойкая «ОСП-150» и противопожарный герметик «ПроМастик» на всю глубину проходки;</p> <p>2) диаметр проема больше, но не более чем на 20 мм наружного диаметра стальной трубы (гильзы) - плита огнестойкая «ОСП-150» и противопожарный герметик «ПроМастик» на всю глубину проходки, пространство между стальной трубой (гильзой) и проемом заполняется на всю глубину противопожарным герметиком «ПроМастик».</p> |

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Михайловский Алексей Святославович

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Мельникова Марина Сергеевна

